



PVC 3,6  
PVC 3,6  
PVC 2,4  
PVC 9  
PVC 0,2

Potencia (KW)  
Diámetro tubo (mm)  
Tipo de conductor

PETICIONARIO		
FECHA	NOMBRE	FIRMAS
16-9-97	RAAGUILA	
16-9-97	RAAGUILA	
COMPROBADO		
ESCALA		
DENOMINACION		
S/E		
<b>ESQUEMA UNIFILAR 2</b>		
PROYECTO DE:		PLANO
SITUACION:		11

3,6  
1,27  
0,04  
0,3  
9  
9  
9  
13  
13  
13  
13  
13  
9

ALUMBRADO ESCALERA 1 Y 2 2X2,5 mm2  
EMERGENCIAS ESCALERA 1 Y 2 2X1,5 mm2  
ALUMBRADO ASCENSOR 2X1,5mm2  
ALUMBRADO CASETA 2X1,5mm2  
FUERZA ASCENSOR 4X6+1X6mm2  
ALUMBRADO ESCALERA 3 2x1,5 mm2  
EMERGENCIAS ESCALERA 3 2x1,5 mm2  
APERTURA PUERTA  
VENTILADORES 3X1,5 mm2  
CIR. ALUMBRADO 1 2X1,5mm2  
CIR. ALUMBRADO 2 2X1,5mm2  
LUCES DE EMERGENCIA 2X1,5mm2  
GRUPO DE PRESION 4x2,5 mm2  
BOMBAS DE ACHIQUE 2x1,5 mm2